



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1044.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zbiorniki żelbetowe**

Zawierający / containing: stal konstrukcyjną, beton klasy C20/25, izolację asfaltowo-kauczukową

Przeznaczony do / destined: gromadzenia: ścieków, gnojówki, gnojowicy, deszczówki, wody do celów ppoż.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zbiornik po zabezpieczeniu zewnętrznych powierzchni warstwą izolacyjną przed osadzeniem w gruncie należy wyrezonować przez minimum dwa tygodnie.

Atest nie dotyczy właściwości technicznych wyrobu i nie jest certyfikatem szczelności zbiornika. Po posadowieniu i podłączeniu szamba przed oddaniem do użytku należy wykonać próbę szczelności.

Wytwórca / producer:

"GUTBET" DOBOSZ AGNIESZKA

26-600 Radom

ul. Kasztelańska 41 E m.1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

"GUTBET" DOBOSZ AGNIESZKA

26-600 Radom

ul. Kasztelańska 41 E m.1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.07.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.07.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 lipca 2023

The date of issue of the certificate: 17th July 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 mp. M. Jęmska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB